



04 Planta baixa pavto intermediário

TABELA DE COORDENADAS				
VÉRTICE	NORTE	SUL	DISTÂNCIA	ÂNGULO
P1	231074.72ME	9128420.41MS	97.33 M	92°
P2	231074.45ME	9128502.92MS	152.66 M	90°
P3	231223.79ME	9128519.86MS	102.95 M	87°
P4	231234.78ME	9128415.60MS	147.63 M	90°

LEGENDA

- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
- BATERIAS DA CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA - Cor: Vermelho Munsell 5R 4/14
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA - Cor: Vermelho Munsell 5R 4/14
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- TIPO BALIZAMENTO
- BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL
- AVISADOR SONORO E VISUAL
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
- ACIONADOR MANUAL
- DISPOSITIVO LUMINOSO INDICATIVO DE COMPARTIMENTO
- ELEMENTO FINAL DE LINHA DE CIRCUITO DE DETECÇÃO
- EXTINTOR PORTÁTIL
- CARGA DE PÓ ABC - 6Kg
- EXTINTOR PORTÁTIL SOBRE RODAS
- ÁGUA 50 L
- CAIXA DE HIDRANTE DE RECALQUE
- SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- CAIXA ABRIGO PARA MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS
- HIDRANTE SIMPLES DE 1.1/2"
- TUBULAÇÃO AEREA DE HIDRANTES
- TUBULAÇÃO PELA LAJE
- TUBULAÇÃO PELO PISO
- INDICAÇÃO DE DESCIDA
- INDICAÇÃO DE SUBIDA
- DEMARCAÇÃO DE ROTA DE FUGA

MATERIAL: Típo totalinescente ou fita totalinescente com indicativo de direção no seu verso.
FIXAÇÃO: Fixação da fita pintada ou aplicada diretamente no chão segundo esquema de alinhamento.
FUNÇÃO: Orientar as opções de saída de emergência, caso haja algum sinalito.

RECOMENDAÇÃO DE EXECUÇÃO:
Atenção: Este projeto não deve ser executado sem a identificação das áreas de risco de incêndio, sendo um corpo extintivo de 70 cm quadrado, sendo por 15 cm no seu centro.
Cores: Vermelho Munsell 5R 4/14 e Amarelo Munsell 2.5 Y6 5/14 ou 5Y 6/12

ATENÇÃO - CONFERIR COTAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO		
ÁREAS		
ÁREA TERRENO		15.000,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO TERREO		3.840,73 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO INTERMEDIÁRIO		1.432,66 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO SUPERIOR		816,38 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL		6.089,77 m²
ÁREA DE COBERTA		3.950,00 m²
ÁREA VERDE		3.655,40 m²

Janeide Andrade

AUTOR DO PROJETO: JANEIDE ANDRADE/ARQUITETA E ENG. SEGURANÇA CAU 13741-3

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LIMOIEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBJETO: COMBATE A INCÊNDIO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO

CONTROLE DE PROJETOS: APROVADO ☐ VISTO ☐

OBRA: PREFEITURA DE LIMOIEIRO

ESPECIFICAÇÃO: PLANTA BAIXA PAVTO. SUPERIOR

ESCALA: 1:200

DESENHO: JANEIDE ANDRADE

DATA: 02.04.2017

PRANCHA: 04-05

01