



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

OFÍCIO GP Nº 160/2023 - GABINETE DO PREFEITO

Limoeiro, 03 de maio de 2023.

À
Câmara Municipal de Limoeiro – Casa Professor Agripino Almeida

Assunto: Declaração de Plano de Sustentabilidade

Prezados,

Visando o atendimento de junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GERENCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DE CARUARU, objetivando à aprovação do CONTRATO DE REPASSE N. 1076223-93/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAIXA SICONV Nº N. 910801/2021, cujo OBJETO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PÁTIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. Encaminho através deste, declaração de existência do plano de sustentabilidade contendo os dados orçamentários que custearam a despesa de manutenção e conservação do empreendimento citado.

ORLANDO JORGE
PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:
37132474472

Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE
PEREIRA DE ANDRADE LIMA 37132474472
CPF: C-000, CNPJ: 00.000.000/0000-00
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO,
OU=Assinatura, CN=ORLANDO JORGE PEREIRA
DE ANDRADE LIMA 37132474472
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.04 09:07:57-0300
Print PDF Reader - Versão: 11.2.1

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA

PREFEITO

Vandilma
Câmara Municipal de Limoeiro
Recebido em 04 / 05 / 23
Vandilma Lima da Silva Sales
Diretora de Plenário



DECLARAÇÃO DE PLANO DE SUSTENTABILIDADE

Eu, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, CPF Nº 371. 324.744 – 72 RG Nº 2.180.581, ocupante do cargo de Prefeito do Município de Limoeiro/PE, em cumprimento ao art. 83, § 2º da lei Nº 14.116/2020 e o art 82, § da Lei Nº 14.194/2021, que o município dispõe de dotação orçamentária para arcar e garantir o pleno funcionamento. incluindo sua operação e manutenção

ORGÃO	02.00 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
PROGRAMA	605- ABASTECIMENTO
SUBPROGRAMA	0096- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
PROJETO/ATIVIDADE	1142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES
NATUREZA DA DESPESA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 3713247472
ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

Assinado digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE UMA/3173247472
 CN=ORJ, CN=ORJ-Saud, OU=17324747200338, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, OU=AF, CN=ORJ, OU=BRASIL, OU=Secretaria, CN=ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE UMA/3173247472
 Radix=2;E=Seu e-mail deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.09 09:15:10-00



Limoeiro, 04 de maio de 2023.

A

GIGOVCA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

CAIXA

OPERAÇÃO 1076223-93/2021

=====

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

=====

Eu, **Enilaine Dias e Souza**, Engenheira Civil CREA Nº 181828557-6 PE, **DECLARO**, na qualidade de representante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, CNPJ Nº 11.097.292/0001-49**, Responsável Técnico pelo Projeto AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PATIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, vinculado ao convênio nº **910801/2021**, contrato de repasse nº **1076223-93/2020**, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa MPOG nº 2, de 09 de OUTUBRO de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

ENILAINE DIAS E
SOUZA:0958492
4419

Assinado de forma
digital por ENILAINE
DIAS E
SOUZA:09584924419

ENILAINE DIAS E SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 181828557-6PE

ORLANDO JORGE
PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:
37132474472

Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:37132474472
DN: cn=OR, ou=CP, ou=BR, ou=14173862000318,
ou=Secretaria de Gestão Pública do Brasil, ou=BR,
ou=CP, ou=BR, ou=BRANCO, ou=Secretaria, ou=ORLANDO
JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Serial: 0, reason=Este documento
foi assinado em 04/05/2023 15:18:37
Data: 2023.05.04 15:18:37 -03'00'

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Prefeito do Município de Limoeiro



Cálculo dos Encargos Sociais Exclusivamente Para os itens da SINAPI

Vigência: A PARTIR DE **FEVEREIRO/2023**

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano): **FEV/2023**

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%	18,06%	0,00%
B2	Feriados	4,33%	0,00%	4,33%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13° Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,23%	0,00%	2,23%	0,00%
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,46%	7,90%	10,46%	7,90%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,94%	17,61%	47,94%	17,61%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,49%	2,64%	3,49%	2,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95%	2,23%	2,95%	2,23%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

C	Total	11,75%	8,90%	11,75%	8,90%
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05%	2,96%	17,64%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,45%	3,27%	18,06%	6,80%
Total (A+B+C+D)		84,94%	46,58%	114,55%	70,11%

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: **SEM DESONERAÇÃO** **HORISTA**

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
A:	36,80%	A+B+C+D: 114,55%
B:	47,94%	
C:	11,75%	
D:	18,06%	

OBSERVAÇÃO: ESSA TABELA DE ENCARGOS É REFERE APENAS AOS ITENS DA SINAPI.

ENILAIINE DIAS E SOUZA:09584924419
Assinado de forma digital por ENILAIINE DIAS E SOUZA:09584924419
Enilaine Dias e Souza
Engenheira Civil
CREA Nº181828557-6 PE



Limoeiro, 14 de fevereiro de 2022.

A

GIGOVCA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021** MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAIXA

OPERAÇÃO 1076223-93/2021

=====

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

=====

Declaramos para os devidos fins perante a GIGOV CA – MDR/CAIXA, referente ao **CONVÊNIO 910801/2021** e **OPERAÇÃO 1076223-93/2021** que os SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PÁTIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, encontra-se aprovado.

Atenciosamente,

ORLANDO JORGE PEREIRA
DE ANDRADE
LIMA:37132474472

Assinado de forma digital por
ORLANDO JORGE PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2022.02.14 12:03:13 -03'00'

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Prefeito do Município de Limoeiro





Limoeiro, 14 de fevereiro de 2022.

A

GIGOVCA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

CAIXA

OPERAÇÃO 1076223-93

=====

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO E GUARDA

=====

Senhor Gerente,

Declaro ser de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Limoeiro, a guarda, manutenção, conservação e operação dos serviços/equipamentos que fazem parte do OBJETO SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PÁTIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE.

Atenciosamente,

ORLANDO JORGE PEREIRA
DE ANDRADE
LIMA:37132474472

Assinado de forma digital por
ORLANDO JORGE PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2022.02.14 12:13:37 -03'00'

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Prefeito do Município de Limoeiro





PREFEITURA DE
LIMOEIRO
TERRA AMADA

Limoeiro, 14 de fevereiro de 2022.

A

GIGOVCA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CAIXA**

OPERAÇÃO 1076223-93/2021

=====

DECLARAÇÃO DE REGIME DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA

=====

Eu, **ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA**, venho por meio do presente Instrumento, **DECLARAR** para os devidos fins perante a GIGOV CA – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, referente ao **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PÁTIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE** que esta municipalidade se responsabiliza por realizar todas as ações necessárias para permitir a **ACESSIBILIDADE** no projeto em questão, inclusive responsabilizando-se pela remoção e/ou remanejamentos de quaisquer interferências que eventualmente possam comprometer as condições de acessibilidade (cercas, muros, calçadas, postes, etc.), comprometendo-se ainda a remover e/ou relocar todos os obstáculos e interferências que eventualmente possam prejudicar ou impedir a execução no projeto em questão, bem como quaisquer outros serviços adicionais necessários no sentido de viabilizar a obra.

Atenciosamente,

ORLANDO JORGE PEREIRA
DE ANDRADE
LIMA:37132474472

Assinado de forma digital por
ORLANDO JORGE PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2022.02.14 12:15:20 -03'00'

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Prefeito do Município de Limoeiro

AUTORIZAÇÃO

Nº 04.22.08.003798-9		VALIDADE 15/08/2023	
Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 006831/2022 expede a presente Autorização Ambiental.			
1 - Nº Empreendimento 00000045412	2 - Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO		
3 - Endereço PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - CENTRO			
4 - Município Limoeiro - PE	5 - CEP 55700000		
6 - CNPJ / CPF 11.097.292/0001-49		7 - RG / Inscrição Estadual	
8 - Sumário da Atividade Principal A Autorização Ambiental enquadra-se na Tipologia de Autorizações não especificadas anteriormente, Código 1.28.1 - H do Anexo II, da Lei Estadual nº. 14.249/2010 e suas alterações, para construção da coberta e bancadas do Pátio do Mangaio e Feira da Banana localizado entre os logradouros da Avenida Ernesto Cavalcante e Rua Francisco Atelano. Localizado no seguinte endereço: Entre os logradouros da Avenida Ernesto Cavalcante e Rua Francisco Atelano, sn, Feira Livre, Centro, 55700000, Limoeiro - PE			
9 - Exigências 1. A presente Autorização Ambiental deverá ser afixada em lugar visível no canteiro de obras, sob as penas da Lei; 2. Deverão ter prévio licenciamento da CPRH quaisquer modificações nos projetos aprovados; 3. A emissão de sons e ruídos em decorrência das diversas atividades previstas deverá obedecer aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas pela legislação vigente (Resolução CONAMA nº 01/90, Normas da ABNT: NBR nº 10151 e NBR nº 10152); 4. A destinação do bota-fora deverá ser feita em local apropriado, licenciado pela CPRH, de forma a não bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuízos aos ecossistemas existentes e danos a sua circunvizinhança; 5. Proceder à execução das obras de modo a não prejudicar o fluxo de tráfego existente; 6. Fica o empreendedor responsável pela integridade física das edificações na área de influência do empreendimento; 7. Manter sempre úmidos os caminhos e desvios, de modo a evitar o levantamento de poeira; 8. Quando da utilização de material de empréstimo, fica o empreendedor obrigado a utilizar as jazidas licenciadas pela CPRH; 9. Caso venha existir reclamações da população vizinha em relação a problema de poluição Ambiental causados pelo empreendedor, este deverá tomar as medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência, de acordo com a Legislação Ambiental; 10. A empresa deverá obter Alvará de Construção emitido pela Prefeitura Municipal para o início das obras; 11. Deverá comunicar imediatamente à CPRH, qualquer ocorrência em suas atividades que acarrete ou possa acarretar danos ambientais, juntamente com as informações sobre as medidas adotadas para sua correção.			
10 - Objetivo da Autorização Constitui objetivo principal desta Autorização Ambiental (A.A.) a construção da coberta e bancadas do Pátio do Mangaio e Feira da Banana, localizado entre os logradouros da Avenida Ernesto Cavalcante e Rua Francisco Atelano, s/n, centro, Limoeiro - PE.			
11 - Observação 1. O empreendedor é responsável civil, penal e administrativamente pelos danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer parte da presente licença; 2. Em caso de acidentes, a empresa deverá tomar as medidas necessárias, a fim de evitar danos ambientais e informar imediatamente à CPRH; 3. O não atendimento às exigências e prazos implicará na perda da validade da presente Autorização Ambiental (AA), sob pena das sanções previstas			
12 - DATA EMISSÃO 15/08/2022		Pag.1/2	

Documento assinado digitalmente

Assinado em 15/08/2022 15:10:29

Código de Autenticação : XA980XX4

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

Autenticidade em <http://www.cprh.pe.gov.br/assinaturadigital/chanceladigital.php?id=04.22.08.003798-9&cd=XA980XX4>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

na legislação ambiental vigente;

4. A presente Autorização Ambiental (AA) está sendo concedida com base nas informações e traçados gráficos dos limites da propriedade apresentados pelo interessado e não dispensa e nem substitui quaisquer alvarás ou certidões exigidas pela legislação Federal, Estadual ou Municipal, não implicando por parte da CPRH no reconhecimento da veracidade do levantamento, nem do direito de propriedade;

5. A CPRH, mediante decisão motivada, poderá, a qualquer tempo, modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação do empreendimento, suspender ou cancelar a licença expedida, quando ocorrer:

5.1 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou infrações a normas legais;

5.2 Superveniência de graves riscos ambientais ou à saúde.

12 - DATA EMISSÃO

15/08/2022

Pag.2/2

Documento assinado digitalmente

Assinado em 15/08/2022 15:10:29

Código de Autenticação : XA980XX4

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

Autenticidade em <http://www.cprh.pe.gov.br/assinaturadigital/chanceladigital.php?id=04.22.08.003798-9&cd=XA980XX4>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Limoeiro, 11 de março de 2022.


OFÍCIO Nº 12/2022.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA;

Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste, enviar conforme solicitação, Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário, em anexo.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



GYNA KARINE BARBOSA ANICETO

-GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-

Gyna Karine Barbosa Aniceto
Gerente de Vigilância Sanitária
Matrícula 86843



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

A Vigilância Sanitária Municipal declara que as atividades econômicas do espaço externo no Pátio do Manguaio e Feira da Banana estão dispensadas de Licenciamento Sanitário, sendo passíveis de atuação sanitária.

Limoeiro, 11 de Março de 2022.

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO

GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Gyna Karine Barbosa Aniceto
Gerente de Vigilância Sanitária
Matricula 86843



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

Limoeiro, 03 de janeiro de 2023.

A

GIGOV CA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021** MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAIXA

OPERAÇÃO 1076223-93/2021

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DE ÁREA

Eu, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, venho por meio do presente instrumento, **DECLARAR** perante a GIGOV – MDR/CAIXA, que o objeto deste projeto **SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PÁTIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, referente ao **CONVÊNIO 910801/2021** e **OPERAÇÃO 1076223-63/2021**, que a área é de uso comum do povo e pertence ao município de Limoeiro, de acordo com a Constituição Federal e os arts. 98 e 99 de Código Civil, e não possui matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme disposto na Lei nº 6.015, de 31/12/1973.

Atenciosamente,

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:
37132474472

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, 37132474472.
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=3417382000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, 37132474472.
Serial: 81 ou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.12 16:11:45-0107
Versão: 1.2.1



Cálculo dos Encargos Sociais Exclusivamente Para os itens da SEINFRA

Vigência: A PARTIR DE **MARÇO/2021**

Tabelas SEINFRA utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano): **MARÇO/2021**

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
Total (A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Site: <https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos/>

A data das Tabelas SEINFRA de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: **MARÇO/2021**

E a data da Tabela SEINFRA de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: **MARÇO/2021**

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: **SEM DESONERAÇÃO** **HORISTA**

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
A:	36,80%	A+B+C+D: 112,76%
B:	44,41%	
C:	14,73%	
D:	16,82%	

OBSERVAÇÃO: ESSA TABELA DE ENCARGOS É REFERE APENAS AOS ITENS DA SEINFRA.

ENILAINE DIAS E SOUZA:09584924419
Assinado de forma digital por ENILAINE DIAS E SOUZA:09584924419

Enilaine Dias e Souza
Engenheira Civil
CREA Nº181828557-6 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Limoeiro, 24 de março de 2023.

A GIGOV/CA

CONTRATO DE REPASSE Nº 1076223-93/2021 SICONV Nº 910801/2021

OBJETO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PATIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE.

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Tendo em vista que o MDR, só aporta no máximo 5% do valor total do contrato de repasse para o item de administração local, serviços preliminares”, venho por meio deste declarar que o município irá arcar com o valor remanescente.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA: 37132474472

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA-37132474472
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=34173682000318,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=pessoal, CN=ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA-37132474472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.29 11:01:37-0200
Form: X.509.2001.04.01



Limoeiro, 17 de abril de 2023.

A

GIGOV CA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CAIXA**

OPERAÇÃO 1076223-93/2021

=====

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE PROJETO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO**

=====

De acordo com o DECRETO Nº 52.005, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021, que regulamenta o art. 11 da Lei nº 17.269, de 21 de maio de 2021, que institui o Estatuto do Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Traz em seu ANEXO I ATIVIDADES ECONÔMICAS COM NÍVEL DE RISCO I (RISCO BAIXO, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE), atividades que podem ser exercidas independente de qualquer providência do Poder Público. Neste anexo o Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, CÓDIGO 4724-5|00, aparece como atividade de RISCO BAIXO, INEXISTENTE OU IRRELEVANTE, para INCENDIO, MEIO AMBIENTE E SANITÁRIO. Dessa forma, fica dispensada a apresentação de projeto de prevenção e combate a incêndio do objeto, CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PATIO DO MANGAIO E FEIRA DA BANANA.

ENILAINE DIAS E
SOUZA:09584924419

Assinado de forma digital
por ENILAINE DIAS E
SOUZA:09584924419

ENILAINE DIAS E SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 181828557-6PE





Limoeiro, 17 de abril de 2023.

A

GIGOVCA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA**

OPERAÇÃO 1076223-93/2021

=====

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE E SUPORTE DO SOLO

=====

Eu, ENILAINE DIAS E SOUZA, ENGENHEIRA CIVIL CREA 181828557-6PE Declaro para os devidos fins, que o terreno referente ao **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021** das AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PATIO DO MANGUAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, possuem condições de estabilidade, material predominante de boa resistência e suporte de solo para a realização da obra e que esta não implicará na formação de situações de risco.

Atenciosamente,

ENILAINE DIAS E SOUZA
SOUZA:09584924419
4419

Assinado de forma
digital por ENILAINE
DIAS E
SOUZA:09584924419

ENILAINE DIAS E SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 181828557-6PE





Limoeiro, 19 de abril de 2023.

A

GIGOV CA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARUARU - PERNAMBUCO

REF: **CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CAIXA**

OPERAÇÃO 1076223-93/2021

=====

DECLARAÇÃO DE VALORES AS

=====

Declaramos para os devidos fins perante a GIGOV CA – MDR/CAIXA, referente ao **CONVÊNIO 910801/2021/2021** e **OPERAÇÃO 1076223-63/2021** dos **SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PÁTIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, que os serviços que possuem insumos atribuídos a SÃO PAULO “AS” da SINAPI/PE utilizados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, foram atestados e que a especificidade local justifica a manutenção dos itens como “AS”.

Atenciosamente,

ENILAINÉ DIAS E
SOUZA:0958492
4419

Assinado de forma
digital por ENILAINÉ
DIAS E
SOUZA:09584924419

ENILAINÉ DIAS E SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 181828557-6PE



Limoeiro, 03 de maio de 2023.

Assunto: Declaração de Plano de Sustentabilidade

Visando o atendimento de junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GERENCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DE CARUARU, **objetivando à aprovação do CONTRATO DE REPASSE N. 1076223-93/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAIXA SICONV Nº N. 910801/2021**, cujo OBJETO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA O MELHORAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS. CONSTRUÇÃO DA COBERTA E BANCADAS DO PÁTIO DO MANGAIO E COBERTA DA FEIRA DA BANANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. Encaminho através deste, declaração de existência do plano de sustentabilidade contendo os dados orçamentários que custearam a despesa de manutenção e conservação do empreendimento citado.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
PREFEITO

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 CNPJ
11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DECLARAÇÃO DE PLANO DE SUSTENTABILIDADE

Eu, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, CPF Nº 371. 324.744 – 72 RG Nº 2.180.581, ocupante do cargo de Prefeito do Município de Limoeiro/PE, em cumprimento ao art. 83, § 2º da lei Nº 14.116/2020 e o art 82, § da Lei Nº 14.194/2021, que o município dispõe de dotação orçamentária para arcar e garantir o pleno funcionamento, incluindo sua operação e manutenção

ORGÃO	02.00 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
PROGRAMA	605- ABASTECIMENTO
SUBPROGRAMA	0096- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
PROJETO/ATIVIDADE	1142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES
NATUREZA DA DESPESA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

ORLANDO JORGE
PEREIRA DE
ANDRADE LIMA:
37132474472
ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA 37132474472
DN: cn=ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, o=Prefeitura Municipal de Limoeiro, ou=PE, email=orlando.jorge.pereira@limoeiro.pe, c=BR
Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA 37132474472
DN: cn=ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, o=Prefeitura Municipal de Limoeiro, ou=PE, email=orlando.jorge.pereira@limoeiro.pe, c=BR

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

**CONTRATO DE REPASSE N. 910801/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA
OPERAÇÃO 1076223-93/2021**

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS . *
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO <u>EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE</u>	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE <u>CONFORMIDADE</u>		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	X			s	s	s	6.1	
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	X			s	s	s	6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	X			n	s	s	6.12.3.b)	NÃO POSSUI OBS TÁC ULOS NAS FAIXAS LIVRES
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	X			n	s	s	6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			X	n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	NÃO EXISTEM CALÇADAS NOVAS OU REFORMADAS COM LARGURA SUPERIOR A 2,00 M
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?			X	n	s	s	5.2.8.2.3	NÃO POSSUI SINALIZAÇÃO SUSPENSA
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação	X			n	s	s	6.12.3.b)	

		transversal de até 3%?								
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			X	n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	O PROJETO NÃO CONTEMPLA SINALIZAÇÃO TÁTIL
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?			X	n	s	s	5.4.6.2	NÃO POSSUI SINALIZAÇÃO VISUAL
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?			X	n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	NÃO POSSUI POSSO ENTORNO ONDE O PROJETO ESTÁ LOCALIZADO, NÃO POSSUI ACESSIBILIDADE, FICANDO INACESSÍVEL ELTERMINAÇÃO SEU PROPOSTO DE

										CONTINUIDADE
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	X			n	s	s	6.3.2	
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?			X	n	s	s	6.12.4	NÃO POSSUI ACESSO DE VEÍCULOS
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	X			s	s	s	6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	X			n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	X			s	s	s	6.12.7.3	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	X			n	s	s	6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?			X	n	s	s	6.12.7.3.1	NÃO POSSUI DESNÍVEL NO LEITO CARROÇÁVEL
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			X	s	s	s	6.12.7.3.5	NÃO POSSUI
	20	Os semáforos para pedestres possuem			X	n	s	s	8.2.2.3	NÃO POSSUI

		dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?								SUI SEM ÁFOS PARA PEDESTRES
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			X	n	s	s	5.6.4.3 8.2.2.1	NÃO POSSUI SEMÁFOS PARA PEDESTRES
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	X			s	s	s	6.13.1	POSSUI RAMPA S
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?	X			s	s	s	6.6.2.5	
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	X			s	s	s	6.6.4	
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			X	n	s	s	6.6.2.1	NÃO POSSUI DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,50 M
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			X	n	s	s	6.6.2.1	NÃO POSSUI DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,00 M
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			X	n	s	s	6.6.2.1	NÃO POSSUI DESNÍVEL MÁXIMO DE 0,80 M
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda-corpos e guias de balizamento?			X	n	s	s	6.9.5	NÃO EXISTE A NECESSIDADE

PLATAFO RMAS E										E DE GUA RDA COR PO
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?			X	s	s	s	6.8.3	NÃO POS SUI ESC ADA
	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?			X	s	s	s	6.8.7	NÃO POS SUI ESC ADA
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			X	n	s	s	6.8.2	NÃO POS SUI ESC ADA
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			X	n	s	s	6.8.2	NÃO POS SUI ESC ADA
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?			X	n	s	s	5.4.4	NÃO POS SUI ESC ADA
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			X	s	s	s	6.9.5	NÃO POS SUI ESC ADA
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?			X	s	s	s	6.9.2.1	NÃO POS SUI ESC ADA
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?			X	n	s	s	6.9	NÃO POS SUI ESC ADA
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			X	n	s	s	6.9.4	NÃO POS SUI
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			X	n	s	s	6.9.4.1	NÃO POS SUI
	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo		X		n	s	s	6.10	

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS		com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?								
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?		X		n	s	s	6.10.3.2	
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?		X		n	s	s	6.10.4.2	
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		X		n	s	s	6.10.1	
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		X		s	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?		X		n	s	s	ABNT NBR 16537 - 6.9.1	
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		X		n	s	s	6.10.1	
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		X		n	s	s	5.4.5.2	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?		X		n	s	s	6.2.4	
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?		X		s	s	s	Lei 13.146/2015	

	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?		X		s	s	s	Lei 13.146/2015	
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?		X		n	s	s	6.14.1.2	
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?		X		n	s	s	6.14.1.2	
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?		X		s	s	s	Lei 10.741/2003	
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?		X		s	s	s	Lei 10.741/2003	
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?		X		n	s	s	6.14	
	62	As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?		X		n	s	s	5.5.2.3 6.14	
ACESSO	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	S			s	s	s	6.1.1	
	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?			X	s	s	s	6.1.1	ITEM NÃO O FAZ PARTE DO PROJETO
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?			X	n	s	s	6.2.1; 6.1.1.1	ITEM NÃO O FAZ PARTE DO PROJETO
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?			X	n	s	s	6.2.5	ITEM NÃO O FAZ PARTE DO PROJETO
	67	Possui sinalização informativa e direcional			X	n	s	s	6.2.8	ITEM

		nas entradas e saídas acessíveis?								NÃO FAZ PARTE DO PROJETO
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?			X	n	s	s	Anexo B B.4	ITEM NÃO FAZ PARTE DO PROJETO
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)			X	s	s	s	6.3	ITEM NÃO FAZ PARTE DO PROJETO
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	X			n	s	s	6.3.2	
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	X			n	s	s	6.3.4.1	
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	X			n			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?	X			n	s	s	6.3.5	
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?	X			n	s	s	6.11.1	
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?	X			n	s	s	6.11.1	
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	X			n	s	s	6.11.1	
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	X			n	s	s	6.11.1	
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?	X			n	s	s	6.11.1.2	

	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?	X			n	s	s	6.11.1.2	
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?			X	n	s	s	5.4.1	NÃO EXISTE NO PROJETO SINALIZAÇÃO TÁTIL OU SONORA
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			X	n	s	s	5.2.8.1	ITENS NÃO SÃO O CONTEMP LADOS NO PROJETO
	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			X	n	s	s	5.2.8.1	ITENS NÃO SÃO O CONTEMP LADOS NO PROJETO
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?		X		s	s	s	6.4.4	
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?		X		n	s	s	5.5.1	
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	X			s	s	s	6.6.2.5	

	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			X	s	s	s	6.8.3	NÃO POSSUI
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			X	s	s	s	6.6.3 6.9.5	NÃO POSSUI
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			X	s	s	s	6.9.2.1	NÃO POSSUI
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?			X	n	s	s	6.9.2.1; 4.6.5	NÃO POSSUI
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			X	n	s	s	6.9.4	NÃO POSSUI
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			X	n	s	s	6.9.4.1	NÃO POSSUI
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			X	s	s	s	6.6.2 6.6.4	NÃO POSSUI
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?			X	s	s	s	6.8.7 6.8.8	NÃO POSSUI
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?			X	s	s	s	6.6.4; 6.8.3	NÃO POSSUI
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			X	n	s	s	6.6.2.1	NÃO POSSUI DE SNÍVEL DE 1,50 M
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			X	n	s	s	6.6.2.1	NÃO POSSUI DE SNÍVEL

									VEL DE 1,00 M	
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			X	n	s	s	6.6.2.1	N Ã O P O S S U I
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			X	s	s	s	6.8.2	N Ã O P O S S U I
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			X	s	s	s	6.8.2	N Ã O P O S S U I
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?			X	s	s	s	6.8.4	N Ã O P O S S U I
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?			X	n	s	s	5.5.1.3	N Ã O P O S S U I
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?			X	n	s	s	5.4.4	N Ã O P O S S U I
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?		X		n	s	s	6.10.3.1	
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?		X		n	s	s	6.10.3.2	
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?		X		n	s	s	6.10.4.2	
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		X		n	s	s	6.10.1	
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		X		s	s	s	ABNT NBR NM 313	
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?		X		n	s	s	6.11.2.4	
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)		X		n	s	s	6.10.1; 6.10.4.4	

	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		X		n	s	s	6.10.1	
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		X		n	s	s	ABNT NBR NM 313	
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		X		n	s	s	5.4.5.2	
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X		s	s	s	6.11.2.4	
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X		s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?		X		n	s	s	6.11.2.4	
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?		X		n	s	s	6.11.2	
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?		X		n	s	s	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?		X		n	s	s	6.11.2.2	
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?		X		n	s	s	6.11.2.2; 6.11.2.3	
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X		n	s	s	5.4.1	

	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X		n	s	s	5.4.1	
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?		X		n	s	s	6.11.2.6	
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?		X		n	s	s	6.11.3	
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X		n	s	s	6.11.3	
GERAL	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		X		s	s	s	7.4.3	
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X		n	s	s	6.3.2 6.3.4	
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?		X		n	s	s	7.4.3	
	133	O sanitário acessível ou box sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?		X		s	s	s	7.5.a)	
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X		n	s	s	5.6.4.1	
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		X		n	s	s	4.6.9	
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X		s	s	s	6.11.2.4	
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou box?		X		s	s	s	7.5.f)	
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X		s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e		X		n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	

		maçaneta tipo alavanca?								
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X		n	s	s	5.4.1	
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X		n	s	s	5.4.1	
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?		X		s	s	s	7.5	
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?		X		n	s	s	7.7.2.1	
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?		X		n	s	s	7.7.2.1	
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?		X		n	s	s	7.7.2.2 Figuras 103 e 104	
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?		X		n	s	s	7.7.3.1	
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?		X		n	s	s	7.7.2.3.3	
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		X		n	s	s	7.7.3.2	
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?		X		n	s	s	7.5.d) Figura 98	
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?		X		n	s	s	7.10.3	
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?		X		n	s	s	7.8.1 Figuras 113 e 114	
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou		X		n			7.8.2	

		dispositivo equivalente ?								
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?		X		n	s	s	7.10.4	
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?		X		n	s	s	7.10.4.3	
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?		X		n	s	s	7.10.4.3	
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X		n	s	s	7.10.4.3	
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?		X		n			7.5. m) Figura 14	
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X		n	s	s	7.11.1	
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X		n	s	s	7.11.1	
	160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?		X		n	s	s	7.11.2	
	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		X		n	s	s	7.11.2	
	162	Os acessórios (papelreira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X		n	s	s	7.11.3 7.11.4	
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?		X		s	s	s	7.12.1.2	
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?		X		n	s	s	7.12.1.1	
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?		X		n	s	s	7.12.2 Figura 126	

	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?		X		n	s	s	7.12.3 Figura 126.b)	
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?		X		n	s	s	7.12.3 Figura 126.a)	
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?		X		n	s	s	7.12.4	
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?		X		n	s	s	7.13.2 Figuras 127 e 128	
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?		X		n	s	s	7.13.2.1	
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?		X		n	s	s	7.13.2.3	
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?		X		n	s	s	7.13.2.4 Figura 129	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?		X		s	s	s	7.3.1	
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente ?		X		s	s	s	7.4.2	
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X		n	s	s	7.12.4	
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?		X		n	s	s	7.4.5	
	177	Há sinalização de emergência?		X		n	s	s	7.4.2.2	
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X		n	s	s	5.6.4.1	
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		X		n	s	s	4.6.9	
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X		n	s	s	5.4.1	
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de		X		s	s	s	6.11.2.4	

		largura e 2,10 m de altura?								
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?		X		n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X		s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?		X		n	s	s	7.14.1	
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?		X		n	s	s	7.14.1	
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?		X		s	s	s	7.14.1; 10.11.1	
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?		X		n	s	s	7.5.f) Figura 84	
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X		n	s	s	7.14.1	
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?		X		n	s	s	7.14.2	
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?		X		n	s	s	7.14.2 Figura 131	
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?		X		n	s	s	7.14.3	
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?		X		n	s	s	7.14.3	

	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?		X		n	s	s	7.14.3 4.6.2 Figura 14	
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?		X		n	s	s	7.14.3	
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X		n	s	s	7.14.5	
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?		X		n	s	s	7.14.5	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?		X		s	s	s	4.3.3 8.1	
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?		X		n	s	s	8.9.1	
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?		X		n	s	s	5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?		X		n			10.19	
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?		X		n	s	s	4.7	
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?		X		n	s	s	4.3.3	
	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?		X		s	s	s	8.9.3	
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		X		n	s	s	4.3	
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		X		n	s	s	9.3.1.3	
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e		X		n	s	s	9.3.1.4	

		profundidade mínima de 0,50 m?								
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?		X		s	s	s	8.2.1.2	
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?		X		n	s	s	8.2.1.3 5.2.7	
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?		X		n	s	s	8.3.2	
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?		X		n	s	s	8.3.1 8.1	
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?		X		n	s	s	8.4.2	
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?		X		n	s	s	8.4.2	
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?		X		n	s	s	8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?		X		n	s	s	8.8.3	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?		X		n	s	s	9.2.1.1	
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?		X		s	s	s	9.2.1.2	
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?		X		s	s	s	9.2.1.2	
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		X		n	s	s	9.2.1.4	
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso,		X		n	s	s	9.2.3.4	

		assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?								
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?		X		n	s	s	9.2.1.5 9.2.3.5	
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?		X		n	s	s	5.3.2.2	
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?		X		n	s	s	9.4.3.2	
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?		X		n	s	s	9.4.3.4	
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?		X		n	s	s	9.4.3.5	
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?		X		n	s	s	9.4.3.8	
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?		X		n	s	s	5.1.3	
BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?		X		n	s	s	8.5.1.2	
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?		X		n	s	s	8.5.1.3	
	229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?		X		n	s	s	8.5.1.3	
	230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?		X		n	s	s	8.5.2	
	231	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?		X		n	s	s	8.5.2	
	232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?		X		n	s	s	8.5.2	

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não



Cálculo dos Encargos Sociais Exclusivamente Para os itens da SINAPI

Vigência: A PARTIR DE **FEVEREIRO/2023**

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano): **FEV/2023**

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%	18,06%	0,00%
B2	Feriados	4,33%	0,00%	4,33%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13° Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,23%	0,00%	2,23%	0,00%
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,46%	7,90%	10,46%	7,90%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,94%	17,61%	47,94%	17,61%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,49%	2,64%	3,49%	2,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95%	2,23%	2,95%	2,23%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

C	Total	11,75%	8,90%	11,75%	8,90%
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05%	2,96%	17,64%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,45%	3,27%	18,06%	6,80%
Total (A+B+C+D)		84,94%	46,58%	114,55%	70,11%

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: **SEM DESONERAÇÃO** **HORISTA**

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
A:	36,80%	A+B+C+D: 114,55%
B:	47,94%	
C:	11,75%	
D:	18,06%	

OBSERVAÇÃO: ESSA TABELA DE ENCARGOS É REFERE APENAS AOS ITENS DA SINAPI.

ENILAIINE DIAS E SOUZA:09584924419
Assinado de forma digital por ENILAIINE DIAS E SOUZA:09584924419
Enilaine Dias e Souza
Engenheira Civil
CREA Nº181828557-6 PE

